



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11.

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Urząd Miejski w Szubinie
Biuro Obsługi Klienta

08. KWI. 2016

L.dz. 02/220
Podpis 2419/5

N.HK 5211-1-1/16

Nakło nad Notecią, 29.03.2016 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Szubinie gm. Szubin za miesiąc marzec 2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010- 55/16	09.03.2016 r.	ul. Powstańców Wlkp. 76 w Szubinie – kran metalowy w kotłowni
2.	LHK 6010 - 56/16	09.03.2016 r.	Zakład Rolny w Pińsku – kran metalowy w studzience wodomierzowej
3.	1526/Wo/2016	17.03.2016 r.	Zakład Rolny w Pińsku – kran metalowy w studzience wodomierzowej

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań, pobrana w punkcie monitoringowym w Zakładzie Rolnym w Pińsku gm. Szubin, nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na zwiększoną mętność (oznaczona wartość: 2,6 NTU; dopuszczalna wartość: 1 NTU) oraz nieakceptowaną barwę, natomiast woda pobrana w punkcie monitoringowym w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 76, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z pozytywnym wynikiem badania wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z punktu monitoringowego w Zakładzie Rolnym w Pińsku gm. Szubin (Nr sprawozdania 1526/Wo/2016 z dnia 18.03.2016 r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, na podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a