



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5210-103/19

Nakło nad Notecią 08.11.2019r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za III kwartał 2019r. z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z z 2019r, poz. 1437) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

| Lp. | Nr sprawozdania z badań | Data poboru  | Miejsce poboru                               |
|-----|-------------------------|--------------|--|
| 1.  | 4153/Wo/2019            | 09.07.2019r. | SUW w Samokłeskach Dużych – kran metalowy    |
| 2.  | 4208/Wo/2019            | 09.07.2019r. | SUW w Samokłeskach Dużych – kran metalowy    |
| 3.  | LHK 6010-192/19         | 27.08.2019r. | Samokłęski Małe 17 - kran metalowy w piwnicy |
| 4.  | L.9051.2.741.2.19/LHŻ   | 27.08.2019r. | Jarużyn 5 - kran metalowy w piwnicy          |
| 5.  | L.9051.2.741.2.2019/LEM | 27.08.2019r. | Jarużyn 5 - kran metalowy w piwnicy          |

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymogom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi

*Piotr Nyderek*  
Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89 – 200 Szubin
2. a/a