



Szubin, 12 maja 2021 r.

WI.RZI.0003.1.2021

**Szanowny Pan  
Roman Danielewski  
Radny Rady Miejskiej w Szubinie**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 3 maja 2021r. (wpływ do urzędu 4 maja br.) dot. rowów odwadniających przy ul. Pałuckiej w Kowalewie uprzejmie informuję, że Wykonawca inwestycji wykonał jezdnie wraz z rowami odwadniającymi zgodnie z dokumentacją projektową.

Zgodnie z jej założeniami rowy miały mieć szerokość 0,75 i głębokość 0,2m. Ze względu na spływanie wód opadowych z pobliskich pól, a tym samym niewystarczającą powierzchnię chłonną rowów zlecono Gminnej Spółce Wodnej z Szubina ich pogłębienie w newralgicznym odcinku drogi. Jednocześnie, aby jak najwięcej przyjąć wody z pól wykonano dodatkowe rowy odwadniające. Rowy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, jednakże ze względu na ukształtowanie terenu, a tym samym spływanie bardzo dużej ilości wód opadowych z pól nastąpiło przelanie wody z rowów. Taka sytuacja może mieć miejsce przy intensywnych i długotrwałych opadach deszczu. Ponadto dokonano wizji w terenie i stwierdzono, że woda opadowa z rowów odwadniających została wchłonięta w grunt lub wyparowała, w związku z powyższym spełniają swoje funkcje.

Wraz z projektantem przyjrzymy się rozwiązaniom technicznym i jeżeli będzie taka możliwość zostaną wdrażone działania mające w przyszłości nie dopuścić do opisanej sytuacji. Jednakże biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu oraz bardzo dużą powierzchnię zlewni z pól przy intensywnych i długotrwałych opadach deszczu odprowadzenie wód opadowych „na bieżąco” w krótkim okresie czasu może być utrudnione.

**Do wiadomości:**

1. Biuro Rady Miejskiej w Szubinie.

BURMISTRZ  
  
Mariusz Piotrkowski

a/a. RZI  
MP.

**Urząd Miejski w Szubinie**  
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin  
tel. 52 391 07 00, fax 52 384 80 71  
e-mail: um@szubin.pl