



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Znak sprawy: NHS.9051.1.89.2022

Urząd Miejski w Szubinie
Biuro Obsługi Klienta

Wpł. 08. SIE. 2022

L.Dz. 10133/Op/22/5

Podpis

Nakło nad Notecią, dn.26.07.2022r
Egz. nr.....3.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I i II kwartał 2022r. z wodociągu w Kołaczkwie gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195 z późn.zm), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Kołaczkwie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	597/Wo/2022	01.02.2022r.	SUW Kołaczkowo
2.	607/Wo/2022	01.02.2022r.	SUW Kołaczkowo
3.	589/Wo/2022	01.02.2022r.	SUW Kołaczkowo
4.	1981/Wo/2022	05.04.2022r.	SUW Kołaczkowo
5.	1974/Wo/2022	05.04.2022r.	SUW Kołaczkowo
6.	1994/Wo/2022	05.04.2022r.	SUW Kołaczkowo
7.	226316/22/POZ	17.05.2022r.	SUW Kołaczkowo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :


Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kołaczkwie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Kołaczkwie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.
Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska

Piotr Wyderk

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a – egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Burmistrz Szubina, ul. Keyńska 12, 89-200 Szubin – egz. nr 3